

# PROCES VERBAL DE VERIFICARE ȘI MENTENANȚĂ PANOU SOLAR CU TUBURI VIDATE + SISTEM CU GLICOL

Nr. \_\_\_\_\_ / Data: \_\_\_\_\_

## 1. Date beneficiar:

Nume / Denumire: \_\_\_\_\_

Adresă: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

## 2. Date echipament:

Tip echipament: Panou solar cu tuburi vidate

Model: \_\_\_\_\_

Număr bucăți: \_\_\_\_\_

Locație montaj: \_\_\_\_\_

## 3. Operațiuni efectuate (bifați):

Verificare tuburi vidate (fisuri / pierdere vacuum)

Verificare etanșeitate circuit solar

Verificare pierderi glicol

Verificare presiune instalație

Verificare concentrație glicol

Completare glicol

Înlocuire glicol

Verificare vas expansiune

Verificare pompă circulație

Verificare automatizare / controller

Verificare senzori temperatură

Verificare diferență temperatură tur-retur

Verificare izolație conducte

Verificare supapă siguranță

Aerisire instalație

Verificare schimbător boiler

Test funcționare sistem

Reinstruire utilizator

## 4. Constatări:

## 5. Măsuri / Recomandări:

## 6. Materiale utilizate (dacă este cazul):

7. Mențiuni importante:

- Verificarea are caracter preventiv și reflectă starea echipamentului la momentul intervenției.
- Prestatorul nu răspunde pentru defecțiuni apărute ulterior verificării.
- Nerespectarea recomandărilor sau neefectuarea mentenanței periodice poate conduce la pierderea garanției.
- În cazul în care beneficiarul refuză remedierea defecțiunilor constatate, responsabilitatea ulterioară îi revine integral.

8. Concluzie:

- Echipament funcțional în parametri
- Echipament funcțional cu observații
- Echipament nefuncțional

9. Semnături:

Prestator (Termocasa)

Nume: \_\_\_\_\_

Semnătură: \_\_\_\_\_

Beneficiar

Nume: \_\_\_\_\_

Semnătură: \_\_\_\_\_

**Reprezintă verificarea periodică conform certificatului de garanție.**

**Următoarea verificare trebuie efectuată în termen de maximum 12 luni de la data prezentului proces verbal.**

**Data verificării reprezintă punct de referință pentru calculul următoarei verificări, indiferent de eventuale intervenții sau înlocuiri ulterioare.**